

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP280KA4

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ記号 | | バンド Hz | | | | | | | オーバーオール値 dB [A特性] | |
|-------|----|--------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | 8000 |
| ○ | 冷房 | 69.5 | 59.0 | 56.3 | 55.5 | 55.7 | 49.8 | 43.8 | 36.3 | 59 |
| ● | 暖房 | 66.3 | 62.3 | 59.2 | 58.5 | 58.9 | 52.5 | 46.3 | 39.6 | 62 |

