

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP40(S)KA14・PUZ-ZRMP45(S)KA14
 PUZ-ZRMP50(S)KA14・PUZ-ZRMP56(S)KA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	48.5	44.6	43.1	40.2	39.6	36.5	29.6	26.4	44
●	暖房	53.0	49.4	45.9	42.0	40.9	38.1	33.4	32.8	46

