

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP63(S)KA13

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| ゲラ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 52.8 | 47.2 | 43.8 | 42.0 | 40.1 | 37.2 | 31.1 | 30.0 | 45 |
| ● | 暖房 | 58.1 | 48.4 | 45.2 | 41.6 | 40.9 | 38.1 | 33.6 | 32.9 | 46 |

