

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP63(S)KA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz							オーバーオール値 dB [A特性]	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
○	冷房	52.8	47.2	43.8	42.0	40.1	37.2	31.1	30.0	45
●	暖房	58.1	48.4	45.2	41.6	40.9	38.1	33.6	32.9	46

