

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP80(S)HA14

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ記号		バンド Hz							オーバーオール値 dB [A特性]	
		63	125	250	500	1000	2000	4000		8000
○	冷房	45.9	48.2	50.7	42.2	39.8	35.5	28.6	24.0	46
●	暖房	47.6	56.6	49.1	42.5	40.5	37.1	30.4	24.6	47

