

騒音分析成績書

機種：PUZ-DHRMP112KA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	57.7	52.0	47.7	45.7	41.8	36.8	38.3	34.0	48
●	暖房	62.6	55.3	52.1	46.8	44.3	39.0	35.8	30.9	50

