

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP224KA-A

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オ-バ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	60.3	59.2	55.9	55.2	54.1	49.3	42.4	36.8	58
●	暖房	60.1	61.7	59.9	58.0	57.3	51.8	45.7	40.1	61

