

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP112LA8

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	52.2	57.3	54.8	46.9	44.7	41.1	34.2	26.8	51
●	暖房	55.8	56.6	51.8	49.5	46.4	43.1	39.5	33.8	52

