

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP140LA5

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	59.8	58.5	51.1	49.8	46.8	41.9	37.3	28.7	52
●	暖房	60.7	60.7	53.6	52.2	50.7	45.1	39.9	32.5	55

