

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP140LA8

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	55.4	58.0	51.2	49.9	46.6	42.7	37.5	32.8	52
●	暖房	56.2	62.2	50.2	51.0	46.7	43.1	37.4	30.4	53

