

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP40・45・50・56(S)KA8

| グラフ記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 48.5 | 44.6 | 43.1 | 40.2 | 39.6 | 36.5 | 29.6 | 26.4 | 44 |
| ● | 暖房 | 53.0 | 49.4 | 45.9 | 42.0 | 40.9 | 38.1 | 33.4 | 32.8 | 46 |

