

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP63(S)KA11

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ記号 |    | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値 |
|-------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|       |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性]  |
| ○     | 冷房 | 52.8   | 47.2 | 43.8 | 42.0 | 40.1 | 37.2 | 31.1 | 30.0 | 45       |
| ●     | 暖房 | 58.1   | 48.4 | 45.2 | 41.6 | 40.9 | 38.1 | 33.6 | 32.9 | 46       |

