

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP80(S)HA11

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	50.2	51.8	45.7	43.4	43.4	37.2	31.5	22.4	47
●	暖房	53.7	53.1	51.8	45.6	43.9	39.0	31.6	25.0	49

