

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP80(S)HA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 48.2 | 47.3 | 45.3 | 44.5 | 42.8 | 37.9 | 33.6 | 28.7 | 47 |
| ● | 暖房 | 49.8 | 52.7 | 47.3 | 45.3 | 43.0 | 39.1 | 34.2 | 29.0 | 48 |

