

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERMP80(S)HA4

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	48.2	47.3	45.3	44.5	42.8	37.9	33.6	28.7	47
●	暖房	49.8	52.7	47.3	45.3	43.0	39.1	34.2	29.0	48

