

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ERP112HA11

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ<br>記号 |    | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB [A特性] |
| ○         | 冷房 | 41.2   | 38.2 | 41.1 | 43.6 | 42.6 | 40.4 | 35.3 | 28.1 | 47       |
| ●         | 暖房 | 40.5   | 38.0 | 42.8 | 45.9 | 45.3 | 41.4 | 36.4 | 28.4 | 49       |

