

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERP112LA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 52.2 | 57.3 | 54.8 | 46.9 | 44.7 | 41.1 | 34.2 | 26.8 | 51 |
| ● | 暖房 | 55.8 | 56.6 | 51.8 | 49.5 | 46.4 | 43.1 | 39.5 | 33.8 | 52 |

