

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ERP140LA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	55.1	56.0	55.0	48.1	45.4	44.4	36.1	28.8	52
●	暖房	56.8	56.4	52.6	50.5	47.8	44.5	39.1	33.5	53

