

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ERP160LA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ<br>記号 |    | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性]  |
| ○         | 冷房 | 56.0   | 58.5 | 55.1 | 49.2 | 46.7 | 45.1 | 38.6 | 32.0 | 53       |
| ●         | 暖房 | 60.1   | 56.6 | 52.2 | 51.8 | 49.4 | 45.0 | 39.4 | 34.1 | 54       |

