

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERP160LA3

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	56.0	58.5	55.1	49.2	46.7	45.1	38.6	32.0	53
●	暖房	60.1	56.6	52.2	51.8	49.4	45.0	39.4	34.1	54

