

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERP224KA8

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	60.3	59.2	55.9	55.2	54.1	49.3	42.4	36.8	58
●	暖房	58.1	59.7	57.9	56.0	55.3	49.8	43.7	38.1	59

