

騒音分析成績書

機種：PUZ-ERP80(S)HA10

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	44.9	47.2	49.7	41.2	38.8	34.5	27.6	23.0	45
●	暖房	46.6	55.6	48.1	41.5	39.5	36.1	29.4	23.6	46

