

騒音分析成績書

機種：PU(Z)G-MP4MHA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	56.9	56.5	51.4	48.5	45.8	40.9	37.5	29.1	51
●	暖房	58.7	58.7	51.6	50.2	48.7	43.1	37.9	30.5	53

