

# 騒音分析成績書

機種：PU(Z)G-MP5MLA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	55.0	61.2	54.4	49.2	47.8	42.7	36.4	30.2	53
●	暖房	56.9	58.8	52.7	53.6	47.4	43.6	38.0	31.2	54

