

騒音分析成績書

機種：PUZG-P10MHA10

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB [A特性]
○	冷房	52.0	57.3	57.7	55.1	53.9	49.4	42.9	37.2	58
●	暖房	54.9	60.2	57.2	55.1	55.2	50.7	46.4	40.2	59

