

騒音分析成績書

機種：PU(Z)G-P8MKA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラ 記号		バンド Hz								オーバ-オール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	59.7	58.9	56.2	53.9	52.9	48.2	43.0	35.0	57
●	暖房	63.4	60.9	58.1	55.9	54.9	50.0	45.3	37.2	59

