

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-HRMP140KA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	59.0	52.5	51.0	49.0	46.0	41.7	35.0	31.7	51
●	暖房	59.4	53.7	53.2	50.6	46.0	42.2	36.0	31.0	52

