

騒音分析成績書

機種：PUZ-HRMP80KA4

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	54.0	50.4	48.3	46.2	42.9	38.6	31.3	27.5	48
●	暖房	56.1	50.8	51.9	48.1	44.2	40.6	33.8	30.8	50

