

騒音分析成績書

機種：PUZ-HRP160HA14

グラフ 記号	バンド Hz	バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	50Hz	60.7	54.9	48.9	46.2	43.6	39.2	35.6	25.0	49
●	60Hz	61.6	54.1	52.3	48.3	45.9	41.0	36.2	27.9	51

