

騒音分析成績書

機種：PUZ-KP160KM3

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ● | 59.2 | 59.7 | 51.1 | 52.4 | 46.8 | 41.7 | 36.7 | 31.2 | 53 |

