

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-RP224HA10

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB [A特性]
○	冷房	72.8	63.3	58.0	54.2	52.5	49.6	42.9	36.9	58
●	暖房	65.2	63.2	59.5	55.3	53.9	51.0	45.0	38.1	59

