

騒音分析成績書

機種：PUZ-SRP112HA12, PUZ-SRP140HA12

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	55.6	57.3	53.7	49.3	48.0	44.7	39.2	31.1	53
●	暖房	55.3	59.7	54.8	51.8	50.2	46.7	40.8	34.3	55

