



# PUZ-SRP40S,50S,63S,80SHA12 電気配線図

## 記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	TABW	接続端子<W相>	RS1	突入電流防止抵抗
MC	圧縮機用電動機	DS1,DS2	ダイオードブリッジ	TRANS	制御電源トランス
MF1	送風機用電動機	IPM	インバータモジュール	LED1,LED2	発光ダイオード<運転点検表示>
21S4	四方弁	Q1	IGBT	RI,RO2	接続端子<R相>
TH3	サーミスタ<室外液管温度>	C.B.+N.F.	制御基板	SI,TO/SO	接続端子<S相>
TH6	サーミスタ<室外二相管温度>	F1,F2	ヒューズ<10A>	S1,S2,S3	接続端子<内外接続線S1,S2,S3>
TH7	サーミスタ<外気温度>	F3,F4	ヒューズ<3.15A>	LDR,LDS	接続端子<コネクタ>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>	SW1	スイッチ<強制運転/異常検知リセット/冷房アドレス>	E1,E0	接続端子<アース接続>
TH33	サーミスタ<圧縮機シェル温度>	SW4	スイッチ<試運転>	CNM	コネクタ<A制御サービス点検キット>
LEV-A	電子膨張弁	SW5	スイッチ<機能切換>	CNMNT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(制御信号)>
ACL	リアクトル	SW6	スイッチ<機種設定> ※1	CNMVMT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(電源)>
P.B.	パワー基板	SW7	スイッチ<機能切換>	CNDM	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
TABR	接続端子<R相>	SW8	スイッチ<機能切換>	CN51	コネクタ<オプション接続(信号出力)>
TABS	接続端子<S相>	SWP	スイッチ<ポンプダウン>	X52	リレー
TABU	接続端子<U相>	CN31	コネクタ<応急運転>		
TABV	接続端子<V相>	52C	52Cリレー		



※1 機種設定  
■はスイッチ位置を示す

機種	SW6
SRP40S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8
SRP50S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8
SRP63S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8
SRP80S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8

※2 SRP80の場合

**運転点検表示** 制御基板のLED1およびLED2により以下の運転、点検表示をします。  
LED1が点灯しない場合：基板に電源が供給されていません。

	LED1 (ミドリ)	LED2 (アカ)	内 容	コ ー ド
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯	点灯		→← (点滅)
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C5、H7等 運転状態表示
異常時 (点滅します)	1回点滅	2回点滅	コネクタ2本以上オープン	F9
	1回点滅	2回点滅	内外接続線誤配線	EA, Eb, EC
	2回点滅	2回点滅	内外通信異常	E6~E9
	3回点滅	2回点滅	リモコン通信異常	E0, E3~E5
	4回点滅	2回点滅	組合せ異常, 未定義異常	EE, EF
	5回点滅	2回点滅	シリアル通信異常	Ed
	1回点滅	3回点滅	圧縮機シェル温度異常	U2
	2回点滅	3回点滅	低圧圧力異常	UL
	3回点滅	3回点滅	室外ファンモータ回転数異常, 冷房過昇保護	U8, Ud
	4回点滅	3回点滅	圧縮機過電流遮断 (過負荷, ロック)	U6, Uf
5回点滅	3回点滅	電流センサ異常 (P.B.)	UH	
5回点滅	3回点滅	圧縮機過電流遮断異常	UP	
5回点滅	3回点滅	圧縮機シェルサーミスタ (TH33) のオープン/ショート	U3	
6回点滅	3回点滅	室外サーミスタ (TH3/TH6/TH7/TH8) のオープン/ショート	U4	
6回点滅	3回点滅	放熱板温度異常	U5	
7回点滅	3回点滅	電圧異常, T相欠相, 電流センサ異常	U9	