

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP112KA11

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	55.8	50.5	47.0	45.9	43.1	38.1	35.5	27.6	48
●	暖房	59.2	54.7	52.5	47.6	43.7	39.5	35.5	25.5	50

