

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP112KA8

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	55.8	50.5	47.0	45.9	43.1	38.1	35.5	27.6	48
●	暖房	57.3	55.2	49.1	47.4	44.4	41.8	36.2	30.1	50

