

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP140KA11

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	53.6	52.2	52.6	45.9	43.1	38.4	33.4	27.7	49
●	暖房	57.5	54.7	54.3	50.6	45.6	41.4	35.0	26.6	52

