

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP140KA6

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ記号 |    | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値<br>dB[A特性] |
|-------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |                     |
| ○     | 冷房 | 54.1   | 50.0 | 49.0 | 45.9 | 42.9 | 38.0 | 32.5 | 30.1 | 48                  |
| ●     | 暖房 | 57.7   | 53.6 | 51.4 | 49.1 | 45.3 | 42.3 | 35.2 | 28.2 | 51                  |

