

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP140KA8

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	54.1	50.0	49.0	45.9	42.9	38.0	32.5	30.1	48
●	暖房	57.7	53.6	51.4	49.1	45.3	42.3	35.2	28.2	51

