

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP160KA12

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	55.8	55.1	54.2	47.8	44.8	40.7	37.4	31.3	51
●	暖房	61.5	56.7	56.5	51.7	46.0	39.9	32.5	25.4	53

