

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP160KA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	54.7	51.7	52.0	48.5	46.0	41.9	36.9	27.6	51
●	暖房	58.2	52.9	51.9	50.7	46.8	42.1	36.8	29.8	52

