

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP160KA8

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	56.1	51.8	53.4	48.1	45.5	42.0	36.0	31.7	51
●	暖房	60.8	54.8	53.5	51.1	47.2	43.8	39.9	30.8	53

