

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP280KA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	69.5	59.0	56.3	55.5	55.7	49.8	43.8	36.3	59
●	暖房	66.3	62.3	59.2	58.5	58.9	52.5	46.3	39.6	62

