

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRMP80(S)HA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 45.9 | 48.2 | 50.7 | 42.2 | 39.8 | 35.5 | 28.6 | 24.0 | 46 |
| ● | 暖房 | 47.6 | 56.6 | 49.1 | 42.5 | 40.5 | 37.1 | 30.4 | 24.6 | 47 |

