

# 騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRP160KA7

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	53.7	50.7	51.0	47.5	45.0	40.9	35.9	26.6	50
●	暖房	57.2	51.9	50.9	49.7	45.8	41.1	35.8	28.8	51

