

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRP224KA6

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

ゲラ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	59.7	58.9	56.2	53.9	52.9	48.2	43.0	35.0	57
●	暖房	63.4	60.9	58.1	55.9	54.9	50.0	45.3	37.2	59

