

騒音分析成績書

機種：PUZ-ZRP224KA9

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 59.7 | 58.9 | 56.2 | 53.9 | 52.9 | 48.2 | 43.0 | 35.0 | 57 |
| ● | 暖房 | 63.4 | 60.9 | 58.1 | 55.9 | 54.9 | 50.0 | 45.3 | 37.2 | 59 |

