

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文書番号】 S24-R0009

【発行者の名称】 三菱電機株式会社 静岡製作所

【発行者の住所】 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

【宣言の対象】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C9612	ルームエアコンディショナ	2013年4月22日

【追加情報】 改装品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行いません。支援文書として、以下の書類を準備しています。

- ・ ISO9001認定証
- ・ JIS認証書(ルームエアコンディショナ) 認証番号: JE0308014

【問合せ先】 三菱電機株式会社 静岡製作所  
営業部 ルームエアコン販売企画グループ  
TEL: 054-287-3159(代表)

【代表者又は代理者の署名】

山内 章裕

(本人の署名又は同等の印)

発行日: 2024年4月5日  
発行場所: 三菱電機株式会社 静岡製作所  
役職名・氏名: 品質保証部長 山内 章裕

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (W)	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率の区分	定格暖房標準能力 (kW)	定格暖房標準消費電力 (W)	定格暖房エネルギー消費効率	小能力時高効率型コンプレッサー
1	MSZ-2224BY	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
2	MSZ-2524BY	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
3	MSZ-2824BY	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
4	MSZ-3624BY	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
5	MSZ-4024BYS	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
6	MSZ-5624BYS	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
7	MSZ-2224BYE	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない

以下余白