

運転音分析成績書

| | | | |
|------|----------|--|----------------------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C | 被測定物 | MFZ-K5622S 形 室内ユニット |
| | 暖房 20 °C | 備考 | 50/60Hz 強ノッチ運転 |
| 暗騒音 | 15 dB | A特性音響パワーレベル | 冷房 63 dB 暖房 62 dB |
| 測定場所 | 無響室 | 測定方法は JIS C 9612:2013 ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値 | |

