

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	MSZ-362BXAS-W,T-IN 形
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 47 dB 暖房 48 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS C 9612 による。

