

運転音分析成績書

| | | | |
|------|----------|----------------------|----------------------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C | 被測定物 | MSZ-AXV221 形 室内ユニット |
| | 暖房 20 °C | 備考 | 50/60Hz 強ノッチ運転 |
| 暗騒音 | 15 dB | オーバーオールA特性運転音 | 冷房 47 dB 暖房 46 dB |
| 測定場所 | 無響室 | 測定法は JIS C 9612 による。 | |

